

114 學年度第 1 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗機構檢測，本校優於法規每季採集 1/4 台飲水機樣水。
- 二、自 109 學年度開始每季檢測飲水機為 86 台。
- 三、114 年 9 月份共檢測 86 台飲水機大腸桿菌群都符合標準。其中有 4 台飲水機總菌落數檢驗值較高，已請廠商加強消毒放水，並請負責人員加強清洗並增加清潔次數。複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複檢結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	宜真一樓(L)NO. 2105 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
2	宜善四樓(L)NO. 2121 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
3	織品系四樓NO. 2029 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
4	織品系三樓NO. 2028 飲水機	<1	38	2025.09.23	符合規定
5	立曜創造力場域NO. 2033 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
6	食科系三樓NO. 2059 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
7	宜聖一樓舍監休息室NO. 2159 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
8	宜聖八樓A棟A08-001茶水間NO. 2176 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
9	宜聖八樓C棟C08-015旁電視間NO. 2177 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
10	宜聖八樓C棟C08-016旁閱覽區NO. 2178 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
11	宜聖五樓A棟A05-001茶水間NO. 2167 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
12	宜聖五樓C棟C05-015旁電視間NO. 2168 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
13	宜聖五樓C棟C05-016旁閱覽區NO. 2169 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
14	文圖五樓LL507 NO. 1045 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
15	文圖教授休息室LL112 NO. 1047 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
16	宜美一樓NO. 2122 飲水機	<1	7.9×10^2	2025.09.23	符合規定
17	新理工實驗大樓一樓NO. 2082 飲水機	<1	8.6×10^2	2025.09.23	符合規定
18	新理工實驗大樓三樓NO. 2083 飲水機	<1	6.6×10^2	2025.09.23	符合規定
19	新理工實驗大樓四樓NO. 2084 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
20	新理工實驗大樓地下室NO. 2081 飲水機	<1	7.8×10^2	2025.09.23	符合規定
21	新理工實驗大樓百人傳愛國際交流互動學習空間NO. 2080 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
22	新理工實驗大樓五樓NO. 2085 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
23	化學系一樓NO. 2012 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
24	化學系三樓NO. 2014 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
25	格物一樓茶水間NO. 2141 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
26	格物四樓(L)NO. 2149 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
27	格物四樓(R)NO. 2151 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
28	立言一樓(大廳)NO. 2107 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
29	立言一樓東側NO. 2108 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
30	立言一樓西側NO. 2106 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
31	樹德樓三樓(R)NO. 3009 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
32	運動場看台二樓茶水間(右)NO. 0019 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
33	信義一樓(R)NO. 3105 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
34	信義一樓(L)NO. 3106 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
35	生科系LS105 NO. 2009 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
36	LA-二樓左NO. 2018 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
37	LA-二樓右NO. 2017 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
38	德芳外語大樓二樓NO. 2072 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
39	德芳外語大樓四樓茶水間NO. 2074 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
40	德芳外語大樓一樓茶水間NO. 2071 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
41	于斌樓YP110 NO. 0006 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
42	焯埕館二樓NO. 0007 飲水機	<1	5	2025.09.23	符合規定
43	焯埕館四樓NO. 0008 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準					
總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)					
大腸桿菌群：6CFU/100mL					
註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL					
總菌落數單位為CFU/mL					
註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
44	藝術學院一樓NO.1016 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
45	藝術學院B1樓NO.1015 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
46	藝術學院三樓(L)-靠廁所(應美系)NO.1019 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
47	藝術學院四樓(L)-靠教室(應美系)NO.1021 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
48	文華樓二樓(R)NO.1002 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
49	文開樓一樓(L)NO.1023 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
50	文開樓一樓(R)NO.1022 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
51	文開樓八樓(L)NO.1037 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
52	文開樓四樓(R)NO.1028 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
53	積健樓一樓重訓室NO.0032 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
54	聖言樓SF-九樓視教中心NO.2054 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
55	聖言樓SF-八樓(L)NO.2053 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
56	聖言樓SF-七樓(R)NO.2050 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
57	濟時樓九樓後(男廁旁)NO.3042 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
58	濟時樓二樓(左)NO.3033 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
59	濟時樓三樓(左)NO.3034 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
60	羅耀拉大樓四樓前(左)(SL490)NO.3057 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
61	羅耀拉大樓四樓後(左)(SL481)NO.3056 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
62	羅耀拉大樓二樓前(右)(SL248)NO.3046 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
63	舒德二樓(推廣部)NO.0033 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
64	潛水艇的天空NO.0031 飲水機	<1	13	2025.09.23	符合規定
65	仁愛社團一樓NO.0041 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
66	仁愛社團二樓NO.0042 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
67	利瑪竇LM-四樓(教休室)NO.3023 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
68	利瑪竇LM-三樓(東L)NO.3021 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
69	利瑪竇LM-二樓(東L)NO.3019 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
70	進修部大樓七樓(R)NO.5014 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
71	進修部大樓二樓(R)NO.5018 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
72	進修部大樓ES209教師休息室NO.5019 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
73	DG醫學院大樓六樓(L)NO.4012 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
74	DG醫學院大樓五樓(L)NO.4011 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
75	新醫學院大樓6C(茶水間)NO.4036 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
76	新醫學院大樓4C(茶水間)NO.4034 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
77	新醫學院大樓4B(茶水間)NO.4043 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
78	新醫學院大樓4A(406)NO.4023 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
79	新醫學院大樓10A NO.4046 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
80	新醫學院大樓10A前MD1014 NO.4048 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
81	新醫學院大樓6A NO.4025 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
82	新醫學院大樓1C(茶水間)NO.4031 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
83	新醫學院大樓1(輔大診所大廳)NO.4039 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
84	游泳池女更衣室門口(左)NO.0015 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
85	游泳池女更衣室門口(右)NO.0014 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
86	游泳池辦公室旁NO.0016 飲水機	<1	<5	2025.09.23	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準					
總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)					
大腸桿菌群：6CFU/100mL					
註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL					
總菌落數單位為CFU/mL					
註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					