

114 學年度第 2 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗機構檢測，本校優於法規每季採集 1/4 台飲水機樣水。
- 二、自 109 學年度開始每季檢測飲水機為 86 台。
- 三、114 年 12 月份共檢測 86 台飲水機大腸桿菌群都符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗結果可參考附件。

備註：「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

輔仁大學水質檢驗結果一覽表



序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢驗結果
1	舒德樓五樓(總務處)NO.0036 飲水機	<1	5	2025.12.16	符合規定
2	宜真一樓(R)NO.2115 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
3	宜善二樓(R)NO.2116 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
4	宜善二樓(L)NO.2117 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
5	宜聖七樓A棟A07-001茶水間NO.2173 飲水機	<1	55	2025.12.16	符合規定
6	宜聖七樓C棟C07-015旁電視間NO.2174 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
7	宜聖七樓C棟C07-016旁閱覽區NO.2175 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
8	宜聖六樓A棟A06-001茶水間NO.2170 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
9	宜聖六樓C棟C06-015旁電視間NO.2171 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
10	宜聖六樓C棟C06-016旁閱覽區NO.2172 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
11	文研一樓NO.1012 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
12	宜美二樓NO.2123 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
13	籃球場右1 NO.0022 飲水機	<1	8	2025.12.16	符合規定
14	籃球場右2 NO.0023 飲水機	<1	8	2025.12.16	符合規定
15	籃球場左2 NO.0021 飲水機	<1	68	2025.12.16	符合規定
16	籃球場左1 NO.0020 飲水機	<1	40	2025.12.16	符合規定
17	排球場(右)NO.0025 飲水機	<1	55	2025.12.16	符合規定
18	排球場(左)NO.0024 飲水機	<1	5	2025.12.16	符合規定
19	和平一樓NO.3115 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
20	和平二樓NO.3116 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
21	和平三樓(R)NO.3117 飲水機	<1	23	2025.12.16	符合規定
22	和平五樓(R)NO.3123 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
23	信義三樓(R)NO.3109 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
24	信義二樓(R)NO.3107 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
25	信義二樓(L)NO.3108 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
26	法園一樓NO.3028 飲水機	<1	18	2025.12.16	符合規定
27	商研究所博士班研究室(前輕食館)NO.3029 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
28	法籃球場NO.0030 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
29	格物一樓(櫃台旁休息室)NO.2140 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
30	格物二樓(L)NO.2142 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
31	格物三樓(L)NO.2146 飲水機	<1	5	2025.12.16	符合規定
32	立言二樓東側NO.2109 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
33	立言二樓(M)中側NO.2101 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
34	立言三樓(M)中側NO.2102 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
35	立言四樓(R)東側NO.2113 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
36	立言四樓(M)中側NO.2103 飲水機	<1	5	2025.12.16	符合規定
37	LC一樓NO.2019 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
38	LC四樓NO.2021 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
39	化學系二樓NO.2013 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
40	于斌樓YP317 NO.0002 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
41	警衛室內NO.0027 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
42	舒德樓一樓理圓劇場後台(辦公區)NO.0037 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
43	LA-102 NO.2016 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準

總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)

大腸桿菌群：6CFU/100mL

註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL

總菌落數單位為CFU/mL

註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

輔仁大學水質檢驗結果一覽表



序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
44	餐旅系二樓NO.2024 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
45	文華樓三樓(R)NO.1003 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
46	文華樓四樓NO.1004 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
47	積健樓二樓(L)NO.1010 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
48	積健樓三樓(R)NO.1011 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
49	中美堂(L)NO.0013 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
50	中美堂(R)NO.0012 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
51	進修部大樓一樓(L)NO.5003 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
52	進修部大樓三樓(L)NO.5007 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
53	進修部大樓ES102左NO.5020 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
54	進修部大樓七樓(L)NO.5015 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
55	進修部大樓八樓(L)NO.5017 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
56	進修部大樓八樓(R)NO.5016 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
57	DG醫學院大樓一樓(R)NO.4002 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
58	DG醫學院大樓地下室(R)NO.4001 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
59	新醫學院大樓1(輔大診所茶水間)NO.4040 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
60	新醫學院大樓7A NO.4026 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
61	新醫學院大樓4A NO.4042 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
62	新醫學院大樓三樓(圖書館)右NO.4041 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
63	新醫學院大樓五樓(圖書館)自學中心右NO.4051 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
64	新醫學院大樓五樓(圖書館)自學中心左NO.4052 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
65	利瑪竇LM-四樓(東L)NO.3024 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
66	利瑪竇LM-五樓(東)NO.3026 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
67	伯達樓一樓NO.3011 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
68	樹德樓二樓(L)NO.3006 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
69	樹德樓三樓(L)NO.3010 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
70	羅耀拉大樓三樓前(左)(SL374)NO.3051 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
71	羅耀拉大樓二樓前(左)(SL272)NO.3047 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
72	羅耀拉大樓二樓後(左)(SL265)NO.3049 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
73	羅耀拉大樓二樓後(右)(SL253)NO.3048 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
74	羅耀拉大樓一樓(左)(SL116)NO.3045 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
75	聖言樓SF-七樓(L)NO.2051 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
76	聖言樓SF-六樓(L)NO.2049 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
77	聖言樓SF-八樓(R)NO.2052 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
78	聖言樓SF-六樓(R)NO.2048 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
79	聖言樓SF-三樓(R)NO.2042 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
80	淨心堂一樓NO.0010 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
81	濟時樓一樓(左)女廁NO.3031 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
82	濟時樓二樓(右)NO.3043 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
83	濟時樓七樓(左)NO.3038 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
84	濟時樓六樓(左)NO.3037 飲水機	<1	5	2025.12.16	符合規定
85	濟時樓五樓(左)NO.3036 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
86	濟時樓四樓(左)NO.3035 飲水機	<1	<5	2025.12.16	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準

總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)

大腸桿菌群：6CFU/100mL

註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL

總菌落數單位為CFU/mL

註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準