115 學年度第 1 季飲水機水質檢測結果

一、 依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗機構檢測，本校優於法規每季採集 1/4 台飲水機樣水。

二、 自 109 學年度開始每季檢測飲水機為 86 台。

三、 115 年 9 月份共檢測 86 台飲水機大腸桿菌群都符合標準。其中有 3 台飲水機總菌落數檢驗值較高，已請廠商加強消毒放水，並請負責人員加強清洗並增加清潔次數。複檢後飲水之總菌落數已符合標準， 並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複檢結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

天主教輔仁大學 環境保護安全衛生中心 Fu Jen Catholic University

輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	食科系三樓 NO.2059 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
2	立曜創造力場域(原宜真三樓) NO.2033 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
3	宜真一樓(L) NO.2105 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
4	宜善四樓(L) NO.2121 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
5	宜聖一樓舍監休息室 NO.2159 飲水機	<1	$5.6*10^2$	2026.09.23	符合規定
6	宜聖八樓A棟A08-001茶水間 NO.2176 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
7	宜聖八樓C棟C08-015旁電視間 NO.2177 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
8	宜聖八樓C棟C08-016旁閱覽區 NO.2178 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
9	宜聖五樓A棟A05-001茶水間 NO.2167 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
10	宜聖五樓C棟C05-015旁電視間 NO.2168 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
11	宜聖五樓C棟C05-016旁閱覽區 NO.2169 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
12	文園五樓LL507 NO.1045 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
13	文園教授休息室LL112 NO.1047 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
14	宜美一樓 NO.2122 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
15	樹德樓二樓(L) NO.3006 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
16	伯達樓一樓 NO.3011 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
17	羅耀拉大樓四樓前(左)(SL490) NO.3057 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
18	羅耀拉大樓四樓後(左)(SL481) NO.3056 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
19	羅耀拉大樓二樓前(右)(SL248) NO.3046 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
20	信義一樓(R) NO.3105 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
21	信義一樓(L) NO.3106 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
22	格物一樓(櫃台旁休息室) NO.2140 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
23	格物一樓茶水間 NO.2141 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
24	立言一樓(大廳) NO.2107 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
25	化學系一樓 NO.2012 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
26	化學系三樓 NO.2014 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
27	新理工實驗大樓地下室 NO.2081 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
28	新理工實驗大樓五樓 NO.2085 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
29	新理工實驗大樓四樓 NO.2084 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
30	新理工實驗大樓三樓 NO.2083 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
31	新理工實驗大樓一樓 NO.2082 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
32	新理工實驗大樓百人傳愛國際交流互動學習空間 NO.2080 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
33	立言一樓東側 NO.2108 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
34	立言一樓西側 NO.2106 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
35	生科系LS105 NO.2009 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
36	LA-二樓左 NO.2018 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
37	LA-二樓右 NO.2017 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
38	德芳外語大樓二樓 NO.2072 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
39	德芳外語大樓一樓茶水間 NO.2071 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
40	焯炤館二樓 NO.0007 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
41	焯炤館四樓 NO.0008 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
42	于斌樓YP110 NO.0006 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
43	舒德二樓(推廣部) NO.0033 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
	以下空白				

註一 ： 飲用水質管理條例標準
總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
大腸桿菌群：6CFU/100mL

註二 ： 大腸桿菌群單位為CFU/100mL
總菌落數單位為CFU/mL

註三 ： 本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

大杰環境科技檢驗室　製表

天主教輔仁大學
環境保護安全衛生中心
Fu Jen Catholic University

輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
44	織品系三樓 NO.2028 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
45	織品系四樓 NO.2029 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
46	餐旅系二樓 NO.2024 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
47	藝術學院四樓(L)靠教室(應美系) NO.1021 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
48	藝術學院三樓(L)靠廁所(應美系) NO.1019 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
49	藝術學院B1樓 NO.1015 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
50	文開樓八樓(L) NO.1037 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
51	文開樓四樓(R) NO.1028 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
52	文開樓一樓(R) NO.1022 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
53	文開樓一樓(L) NO.1023 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
54	文華樓二樓(R) NO.1002 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
55	文華樓三樓(R) NO.1003 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
56	中美堂(L) NO.0013 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
57	中美堂(R) NO.0012 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
58	進修部大樓一樓(L) NO.5003 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
59	進修部大樓七樓(R) NO.5014 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
60	進修部大樓二樓(R) NO.5018 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
61	進修部大樓ES209教師休息室 NO.5019 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
62	DG醫學院大樓六樓(L) NO.4012 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
63	DG醫學院大樓五樓(L) NO.4011 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
64	新醫學院大樓6A NO.4025 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
65	新醫學院大樓10A NO.4046 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
66	新醫學院大樓10A前MD10I4 NO.4048 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
67	新醫學院大樓6C(茶水間) NO.4036 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
68	新醫學院大樓4C(茶水間) NO.4034 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
69	新醫學院大樓4A(406) NO.4023 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
70	新醫學院大樓4B(茶水間) NO.4043 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
71	新醫學院大樓1C(茶水間) NO.4031 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
72	新醫學院大樓1(輔大醫務室大廳) NO.4039 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
73	仁愛社團二樓 NO.0042 飲水機	<1	$8.8*10^2$	2026.09.23	符合規定
74	仁愛社團一樓 NO.0041 飲水機	<1	$6.9*10^2$	2026.09.23	符合規定
75	聖言樓SF-九樓視教中心 NO.2054 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
76	聖言樓SF-八樓(L) NO.2053 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
77	聖言樓SF-七樓(R) NO.2050 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
78	聖言樓SF-六樓(R) NO.2048 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
79	聖言樓SF-三樓(R) NO.2042 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
80	淨心堂一樓 NO.0010 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
81	濟時樓九樓後(男廁旁) NO.3042 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
82	濟時樓二樓(左) NO.3033 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
83	濟時樓三樓(左) NO.3034 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
84	利瑪竇LM二樓(東L) NO.3019 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
85	利瑪竇LM三樓(東L) NO.3021 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
86	利瑪竇LM四樓(教休室) NO.3023 飲水機	<1	<5	2026.09.23	符合規定
	以下空白				

註一 ： 飲用水質管理條例標準
總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
大腸桿菌群：6CFU/100mL

註二 ： 大腸桿菌群單位為CFU/100mL
總菌落數單位為CFU/mL

註三 ： 本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

大杰環境科技檢驗室　製表